

Zamawiający: Górnśląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

GAPR – DIPZN/ 643 / 23 / W

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

wyboru wykonawcy robót na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory, polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie Projektu Wykonawczego z grudnia 2021 r.

Zatwierdzam:

Bogdan Traczyk
Prezes Zarządu

Gliwice, dnia 22 sierpnia 2023 r.



W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory, polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie Projektu Wykonawczego z grudnia 2021 r.” **Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację wymienionego zadania.**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, działający na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, pod numerem KRS 0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230.

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

Tel. (32) 33 93 110

e-mail: gapr@gapr.pl

2. Postępowanie ogłoszono na stronie internetowej: www.gapr.pl
3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający ustala postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie jest dwuetapowe.

W pierwszym etapie Oferenci składają oferty pisemne.

W drugim etapie dopuszczeni Oferenci składają oferty ustne w toku licytacji.

5. Udział w przetargu jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wyboru na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory, polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie projektu wykonawczego z grudnia 2021 r. wraz załącznikami oraz komunikatami Komisji Przetargowej zwana jest dalej SIWP.

7. Zamawiający rekomenduje dokonanie wizji lokalnej na terenie inwestycji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie dokumentowej (np. pisemnie, e-mailowo) – do terminu składania ofert.

UWAGA ! nieuczestniczenie w wizji lokalnej nie uprawnia Oferenta do żadnych roszczeń związanych z nieprawidłowym wyliczeniem ilości i rodzaju prac niezbędnych do realizowania przedmiotu zamówienia.

8. Projekt Wykonawczy wymiany oświetlenia awaryjnego Zamawiający udostępni zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia opisany jest w SIWP oraz w *Dokumentacji* Zamawiającego stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP.
2. Podstawą do określenia ceny w niniejszym przetargu jest Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami oraz wszystkimi Komunikatami Komisji Przetargowej Zamawiającego

dotyczącymi niniejszego przetargu zamieszczonymi na stronie internetowej www.gapr.pl w terminie składania ofert. (**Uwaga!** zamieszczone dane mają charakter pomocniczy).

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory, polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie projektu wykonawczego z grudnia 2021 r.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- a. demontaż oświetlenia awaryjnego znajdującego się w pomieszczeniach będących przedmiotem niniejszego przetargu zgodnie z Projektem Wykonawczym;
 - demontaż obejmuje całość oświetlenia kierunkowego,
 - jeżeli istniejąca oprawa awaryjna wykorzystywana jest również do oświetlenia ogólnego należy wykorzystać układ zasilania dla nowej oprawy, a starą pozbawić akumulatora oraz oznaczeń sugerujących jej pracę jako awaryjną. Funkcję oświetlenia ogólnego takiej oprawy należy pozostawić bez zmian.
- b. utylizację wszelkich odpadów powstałych w związku z demontażem i wykonanymi robotami;
- c. montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z Projektem Wykonawczym;
- d. wszystkie roboty umożliwiające i mające na celu demontaż istniejącego oświetlenia i montaż wraz z uruchomieniem nowej instalacji oświetlenia awaryjnego;
- e. wykonanie pomiarów i prób zakończonych protokołem z pomiarów instalacji oświetlenia awaryjnego;
- f. dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów umożliwiających uruchomienie i prawidłowe działanie instalacji oświetlenia awaryjnego (użyte materiały muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w zakresie obowiązującego prawa o ochronie przeciwpożarowej oraz spełniać wszystkie normy i przepisy polskie oraz europejskie związane z elektroenergetyką, instalacjami wewnętrznymi i telekomunikacyjnymi);
- g. uzyskanie, o ile będzie to konieczne, odstępstw / zgód administracyjnych od przepisów budowlanych, wynikających z wykonanych przez Wykonawcę robót – przygotowanie dokumentów, informacji i opracowań koniecznych do uzyskania tego odstępstwa / zgody oraz współdziałania ze wszystkimi organami administracyjnymi i instytucjami zaangażowanymi w procedurę uzyskiwania odstępstwa / zgód na uzyskanie potrzebne decyzje administracyjne;
- h. odtworzenie konstrukcji/nawierzchni, naprawa ubytków w miejscach montażu lamp oraz prowadzonego zasilania opraw;
- i. prowadzenie trasy instalacji nad sufitem za pomocą koryt montażowych, tj. prowadzenie instalacji w jak największym możliwym zakresie nad sufitem podwieszanym. W przypadku:
 - braku możliwości przeprowadzenia instalacji nad sufitem podwieszanym, instalacje należy prowadzić mając na uwadze walory estetyczne wykończenia. Po zakończeniu instalacji sufit podwieszany należy doprowadzić do stanu sprzed wykonywanych robót,
 - bruzdowania, wykonywania przebiegów przez przegrody budowlane, po ich zakończeniu doprowadzić do stanu wykończonego,
- j. pokrycie kosztów zakupu wszystkich urządzeń, materiałów i części niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich dostawą,
- k. przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac do prawidłowej wyceny kosztów i robocizny, który to obowiązek zostanie wykonany jeszcze przed zawarciem umowy,
- l. utylizację substancji i innych materiałów stanowiących odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) powstających w trakcie prowadzenia robót jak i okresu gwarancji.
- m. zapewnienie osób posiadających uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, przygotowanie i prowadzenie prac instalacyjnych w budynku w trakcie prowadzenia działalności w poszczególnych pomieszczeniach. Prowadzone prace powinny w jak najmniejszym stopniu utrudniać prace osób przebywających w pomieszczeniach.
- n. dostawę i montaż urządzeń nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r.
- o. po zakończeniu prac wykonywanie przeglądu instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. z dnia 21 marca 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 822);

- p. wykonanie dokumentacji powykonawczej przygotowanie dla każdego budynku osobno dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (skany podpisanej dokumentacji), zawierającej:
- protokoły z przeprowadzonych pomiarów instalacji,
 - rysunki i plany powykonawcze,
 - karty zatwierdzenia materiałów wraz z załącznikami,
 - protokoły odbioru robót,
 - dokumentację zdjęciową.
- q. inne: konieczne prace do wykonania przedmiotu umowy w rozumieniu jako całości zamierzenia.
4. Zestawienie oprav będących przedmiotem przetargu (w podziale na budynki oraz pomieszczenia stanowiące przedmiot najmu).

BUDYNEK 1		
parter		
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
BUDYNEK 2		
część socjalno - biurowa, parter		
UMYWALNIA [12]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	2	szt.
SZATNIA [13]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	3	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
część warsztatowo - magazynowa		
[26]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
[27]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
[28]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
[29]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
[30]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
[31]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
[32]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
[33]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
[39]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	9	szt.

HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	4	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
[40]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
[41]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
[42]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
[43; 44; 45]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	6	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	4	szt.
[46]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
[47]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
[48]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	6	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	2	szt.
BUDYNEK 3		
część socjalno - biurowa, parter		
SZATNIA + NATRYSKI [3]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	4	szt.
część warsztatowo - magazynowa		
HALA 1 [4]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	20	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	6	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	6	szt.
HALA 2 [22]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	5	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	2	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	2	szt.
HALA 3 [1a]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	5	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	2	szt.
HALA 4 [1]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	12	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	8	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	2	szt.
HALA 5 [1b]		

HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	4	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
MAGAZYN [17]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
MAGAZYN [16]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	3	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
MAGAZYN [15]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	3	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
MAGAZYN 4 [7]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	4	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
KORYTARZYK [10]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
BUDYNEK 4		
SZATNIA + NATRYSK 1		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	2	szt.
SZATNIA + NATRYSK 2		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	3	szt.
[21]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	6	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	6	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
[20]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	7	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	4	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	2	szt.
[16]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
[17]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	3	szt.
BUDYNEK 5		
część niska		
[1.1]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	7	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	7	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	2	szt.
[1.2]		

HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
[1.3]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
[1.4]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	3	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
[1.5]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	14	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	4	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
część wysoka, parter		
[1.6]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
[1.7]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
[1.9]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	7	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	3	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
[1.11]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	6	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	2	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
[1.12]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	1	szt.
[1.13] WC NIEPEŁNOSPRAWNI		
HYBRYD KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
[1.19]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
[1.20]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
część wysoka, 1 piętro		
[2.2]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
[2.4]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
[2.11]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	3	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.

UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
[2.3]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	9	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	6	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
część wysoka, 2 piętro		
[3.2]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
[3.14]		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	1	szt.
[3.11]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	3	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
[3.3]		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	9	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	6	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
BUDYNEK 6		
część socjalno - biurowa, parter		
SZATNIA + NATRYSKI 1		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
SZATNIA + NATRYSKI 2		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
część warsztatowo - magazynowa		
WARSZTAT 1		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
WARSZTAT 2		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
WARSZTAT 3		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
WARSZTAT 4		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
WARSZTAT 5		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.

WARSZTAT 6		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
WARSZTAT 7		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
WARSZTAT 9		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	4	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	3	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
WARSZTAT 10		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	1	szt.
WARSZTAT 11		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	2	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	2	szt.
WARSZTAT 12		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016	6	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	3	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	1	szt.
BUDYNEK 8 - kiosk		
wewnętrzne		
HYBRYD FL KWADRA LED0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT	3	szt.
HYBRYD CRYSTAL SGNLED0000-PL-AT-1h-M-9003-FT-C_-S	2	szt.
zewewnętrzne		
HYBRYD PRIMOS II LED0000-PL-RO-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016	2	szt.
UCHWYT DO PRIMOS W122 0000-PLEN-9003-FT	2	szt.

UWAGA:

- zestawienie ma charakter szacunkowy i należy traktować je jako pomocnicze; Zamawiający udostępnia je w celach poglądowych. Przed przystąpieniem do przetargu należy je zweryfikować z Projektem Wykonawczym i potwierdzić we własnym zakresie oraz dokonać sprawdzenia stanu technicznego wszystkich istniejących instalacji. Niewykonanie sprawdzenia przed przystąpieniem do przetargu nie stanowi podstawy do późniejszej zmiany ceny ryczałtowej określonej w ofercie lub w umowie.
- Instalacje, dobór oraz uruchomienie winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w:
 - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.),
 - Ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., tj. z dnia 5 września 2022 r. ([Dz.U. z 2022 r. poz. 2057](#)) ,

- **Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tj. z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),**
 - **Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),**
 - **Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392),**
 - **Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2306),**
 - **Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),**
 - **Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, tj. z dnia 21 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 822).**
- 3. Jeżeli w SIWP podane zostały normy lub nazwy własne producenta to mają one na celu wskazanie właściwości technicznych proponowanych rozwiązań i materiałów. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych norm i równoważnych materiałów innych producentów o tych samych lub lepszych właściwościach technicznych ze wskazaniami wymienionymi w ust. VI, pkt 11.**
- 4. Wszystkie prace demontażowe i montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wg Projektu Wykonawczego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWP.**
- 5. Wykonanie Przedmiotu Umowy musi być realizowane rzetelnie i z należytą starannością, zgodnie z etyką zawodową, przepisami prawa i normami, a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi standardami oraz musi uwzględniać wszelkie procedury i wytyczne branżowe oraz wytyczne producentów stosowanych materiałów/urządzeń.**
- 6. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został wskazany we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego SIWP.**

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Terminy realizacji zamówienia:
 - a. przewidywana data podpisania Umowy: 22 września 2023 r.
 - b. data zgłoszenia zakończenia robót budowlanych: nie później niż do dnia 14 grudnia 2023 r.
 - c. data podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag”: nie później niż do dnia 29 grudnia 2023 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego „bez uwag” oraz przedłożenia dokumentacji powykonawczej.
3. Okres rękojmi i gwarancji, o której mowa w § 10 Umowy upływa po 3 latach od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego „bez uwag”.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej, zawodowej oraz doświadczenia: warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent udokumentuje (np. oświadczenia i/lub umowy wraz z protokołami) należyte wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej:

- a. wykonanie co najmniej 1 (słownie: jednej) roboty związanej z dostawą i montażem oraz uruchomieniem oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w budynkach użyteczności publicznej i/lub budynkach przemysłowych (i/lub magazynowych) o wartości co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł) netto.
- b. wykonanie co najmniej 2 (słownie: dwóch) robót związanych z dostawą i montażem instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i/lub budynkach przemysłowych (i/lub magazynowych) o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) netto każda.

UWAGA! Wykazanie inwestycji nie zakończonej wymaga udokumentowania należytego wykonania robót do dnia złożenia oferty (tj. przedłożenia oświadczeń i/lub umowy wraz z częściowymi protokołami odbioru) w zakresie nie mniejszym niż opisany w ust. 1 a.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć *Wykaz doświadczenia*, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWP wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków (np. oświadczeniami i/lub umowami wraz z protokołami)

2) kompetencji personelu kierowniczego – zatrudnianie osoby / osób posiadających:

2.1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnionych do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646 z późn. zm.).

2.2) aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 euro (równowartość w PLN przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta),

Uwaga! Wykazanie doświadczenia w inwestycji nie zakończonej wymaga udokumentowania należytego wykonania robót do dnia złożenia oferty (tj. przedłożenia oświadczeń i/lub umowy wraz z częściowymi protokołami odbioru) w zakresie nie mniejszym niż opisany w ust. 1, pkt. 2)

Uwaga! Kierownik robót musi spełnić warunki określone w rozdziale IV ust. 1 pkt. 2) ppkt. od 2.1 do 2.2.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWP wraz z kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków (np. decyzja nadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami, wpis do OIIB, świadectwo kwalifikacyjne, oświadczenia i/lub certyfikaty i/lub umowy wraz z protokołami potwierdzające doświadczenie kierownika robót).

3) wniesienia wadium: zgodnie z postanowieniami rozdz. V SIWP;

Ostateczna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Oferenta dokumentów, wymienionych w rozdz. IV ust. 1 i zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

2. Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu konsorcjum. W przypadku realizacji umowy przez konsorcjum wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum (zwane dalej „konsorcjantami”) ponoszą wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną za wszystkie zobowiązania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W stosunkach między Zamawiającym a konsorcjantami, konsorcjanci są reprezentowani przez Lidera konsorcjum wskazanego w umowie konsorcjum. Podział obowiązków między konsorcjantami i skoordynowanie ich prac jest wewnętrzną sprawą konsorcjantów. Żaden z konsorcjantów nie może powoływać się wobec Zamawiającego na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące stosunków między konsorcjantami lub zaistniałych między nimi zdarzeń.

Wymogi dopuszczenia do postępowania uznaje się za spełnione, jeżeli konsorcjanci łącznie spełnią warunki określone w rozdz. IV, ust. 1 SIWP.

3. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty składa każdy z Oferentów.
4. W przypadku, gdy Oferent w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć w ofercie informację formalną dotyczącą tych podmiotów, a także dokumenty – w szczególności oświadczenie tych podmiotów o ich zobowiązaniu się do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w których to oświadczeniach określa się w szczególności:
 - a. zakres dostępnych Oferentowi zasobów innego podmiotu,
 - b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Oferenta i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - c. czy podmiot, na zdolnościach którego Oferent polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej, zawodowej oraz doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Oferent może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. Oferent, który polega na zasobach innych podmiotów, odpowiada za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów; z tych względów konieczne jest przedłożenie zgodnego oświadczenia tego podmiotu i Wykonawcy o przyjęciu przez ten podmiot odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą względem Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców wyłącznie za zgodą wyrażoną przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności, po akceptacji podwykonawcy. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy również wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- 1) pieniężnej (przelew bankowy),
 - 2) gwarancji bankowej,
 - 3) gwarancji ubezpieczeniowej.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ING BANK ŚLĄSKI S. A. PL 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „modernizacja oświetlenia awaryjnego ŻPP” oraz wskazać nazwę Oferenta. W przypadku konsorcjum należy dopisać „wpłata w imieniu konsorcjum” wraz ze wskazaniem nazw konsorcjantów.
 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty poprzez złożenie oryginału dokumentu gwarancji.
 5. W przypadku wniesienia wadium przez konsorcjum w formach wskazanych w ust. 2 pkt 2) lub 3) z treści wadium powinno wynikać, iż zabezpiecza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 7. Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie (tj. przed upływem terminu do składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego.
 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja powinna zostać udzielona na pełny okres związania ofertą, a w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał ją wykorzystać jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, musi nastąpić jej wydłużenie na cały okres zabezpieczenia.
 9. Gwarancje bankowa i ubezpieczeniowa muszą być bezwarunkowe i nieodwoływalne, a spory na ich tle winny być oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. W przypadku wątpliwości treść gwarancji należy przesłać do akceptacji Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 11. Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwraca w wysokości nominalnej wszystkim Oferentom niezwłocznie po unieważnieniu postępowania lub zawarciu Umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 12. Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwraca niezwłocznie w wysokości nominalnej na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 13. Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium, jeżeli:
 - Oferent, którego oferta została dopuszczona do licytacji, o której mowa w rozdz. IX ust. 2, nie wziął udziału w licytacji lub
 - Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisał umowy zgodnej z jej wzorem i na warunkach określonych w ofercie. Przez niepodpisanie Umowy należy rozumieć także dwukrotne nieusprawiedliwione niestawiennictwo Oferenta w wyznaczonym terminie i miejscu, celem podpisania umowy przez Strony lub nie podpisanie Umowy na wezwanie Zamawiającego lub
 - Oferent, którego oferta została wybrana nie wniósł przewidzianego Umową zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferent powinien dostarczyć Ofertę, tj. komplet nw. dokumentów:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWP;
 - 2) wypełniony Wykaz doświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWP wraz z dokumentami (np. oświadczenia, umowy wraz z protokołami) potwierdzającymi należyte wykonanie robót wykazanych w wykazie;
 - 3) wypełniony Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWP wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień, wpis do OIIB oraz doświadczenie kierownika budowy (np. oświadczenia, umowy wraz z protokołami);
 - 4) dowód wpłaty wadium w formie pieniężnej lub oryginał gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej;
 - 5) właściwe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
 - 6) zobowiązania podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Oferent, których wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWP (jeśli dotyczy);
 - 7) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy konsorcjum (jeśli dotyczy).
2. Oferenci muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści SIWP.
3. Dokumenty wskazane w ust. 1 muszą zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta. Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego Oferenta to do oferty należy dołączyć właściwe **pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę**.
4. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt. 1) do 7), składane są w oryginale.
5. Poświadczenia innych dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Oferent, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Oferent lub Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą czytelną techniką, w wersji papierowej. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana i zaparafowana lub podpisana przez osobę (y) uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem złożenia ofert. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji części przedmiotu postępowania przetargowego (wymiany mniejszej liczby opraw oświetleniowych niż zakładana w ust. II, pkt 4; w takim przypadku wiążące będą ceny jednostkowe z oferty, chyba że w toku dalszych negocjacji ustalone zostaną ceny niższe.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oprawy innych Producentów, jednak z zachowaniem parametru stopnia IP oraz wszystkich wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), i zgodnie z polskimi normami dotyczącymi wymagań w zakresie oświetlenia awaryjnego.

- 1) W przypadku zmiany producenta i/lub modeli lamp Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dokona wszystkich koniecznych zmian w tym dokumentacji technicznej uzgodnionej z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 - 2) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z tą zmianą.
12. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod względem jakościowym i technicznym do podanych w dokumentacji.
 13. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.
 14. Podpisaną ofertę należy złożyć w formie papierowej (osobiście lub przesyłką kurierską/ pocztową) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

**Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice**

Na kopercie z ofertą należy podać:

**OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – DIPZN/ 643 / 23 /W
DOT. MODERNIZACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKACH 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8 W ŻORSKIM PARKU PRZEMYSŁOWYM ZLOKALIZOWANYM POD ADRESEM
UL. BOCZNA 8, 44-240 ŻORY**

Nie otwierać przed dniem 14 września 2023 r. do godz. 12:30

15. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia **14 września 2023 roku do godz. 12:00**.
16. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma **data i godzina wpływu oferty** do siedziby Zamawiającego, a nie data (i godzina) wysłania jej (przesyłką kurierską, pocztową).
17. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
18. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 września 2023 roku o godzinie 12.30**.
20. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **20 (słownie: dwudziestu) dni**, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający i Oferent mogą na piśmie, pod rygorem nieważności, przedłużyć termin związania ofertą.
21. W przypadku ofert składanych przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Oferenta” w miejscu „nazwa i adres Oferenta” należy wpisać dane dotyczące Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY RYCZAŁTOWEJ

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
5. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego, która zostanie wskazana w Umowie, będzie niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń o podwyższenie ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji Umowy ani po jej zakończeniu.

6. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem opłat i podatków, związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu zamówienia i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli świadczeń tych nie wymieniono wprost w SIWP, w tym kosztów zakupu materiałów, robocizny, transportu, zaplecza, kosztów ogólnych budowy w zakresie realizowanych robót oraz kosztów porządkowania w zakresie realizowanych robót, kosztów związanych z klasyfikacją, zabezpieczeniem lub utylizacją odpadów, a także kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień oraz ponoszonych kosztów ich spełnienia i realizacji.

Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Oferenta.

7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowej ceny ryczałtowej odpowiada wyłącznie Oferent.
8. Obowiązującą podstawą do wyceny wartości robót budowlanych i dostaw jest SIWP, przy czym przedmiar robót budowlanych ma charakter pomocniczy.
9. Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.
10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych opisanych powyżej.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena netto – 100% znaczenia
3. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
 - 1) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, uzyskana w wyniku licytacji, o której mowa w rozdz. IX ust. 2.
 - a. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 - 2) Oferta najtańsza spośród ofert złożonych w trakcie licytacji otrzyma 100 punktów.
 - 3) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

$$Pc = (Cn/Cb) * 100$$

gdzie:

Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”

Cn – cena najniższa wśród ofert złożonych w trakcie licytacji

Cb – cena oferty badanej

- 4) Na zakończenie licytacji zostanie utworzona lista rankingowa.

IX. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena formalna

- 1) Formalna ocena ofert ma charakter niejawnny i zostanie dokonana przez powołaną do tego celu Komisję Przetargową.
- 2) W toku formalnej oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia drogą elektroniczną Oferenta, którego to dotyczy. Oferent jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym w zawiadomieniu. Niedopuszczalne jest prowadzenie na tym etapie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści.
- 3) W wypadku udzielenia przez Oferenta w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominięcia któregokolwiek z pytań Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.
- 4) Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w SIWP poprzez żądanie dostarczenia w określonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również w zakresie udokumentowania treści załączników. W wypadku odmowy przekazania dokumentacji, niepełnego przedstawienia dokumentacji lub opóźnienia w jej dostarczeniu, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.
- 5) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 (dwóch) dni od dnia skutecznego zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. Brak zgody musi zostać wyrażony na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (wówczas termin dwóch dni uznany będzie za zachowany, jeżeli w tym okresie oświadczenie Oferenta wpłynie do Zamawiającego).
- 6) Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego poprawienia przez Oferenta błędów formalnych, które ujawnione zostały w toku oceny formalnej przez Komisję Przetargową, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 7) Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu Komisję Przetargową jest ostateczna, a Oferentom nie przysługuje prawo odwołania.
- 8) Oferty ocenione przez Komisję Przetargową pozytywnie pod względem formalnym zostaną dopuszczone do licytacji, o której mowa w ust. 2.

2. Licytacja

- 1) Jawne posiedzenie Komisji Przetargowej zostanie przeprowadzone w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Komunikacie zamieszczonym na stronie www.gapr.pl.
- 2) W trakcie jawnego posiedzenia Komisji Przetargowej po podaniu, cen wszystkich dopuszczonych ofert, odbędzie się licytacja „w dół” z kwotą wywoławczą, którą będzie kwota netto z dopuszczonej oferty z najniższą ceną.
- 3) Na licytację mają obowiązek stawienia się wszyscy Oferenci dopuszczeni zgodnie z ust. 1 pkt 8 powyżej, którzy winni być reprezentowani przez osoby prawnie do tego umocowane.

W przypadku niestawienia się na licytacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub w przypadku stawienia się osób bez wykazania prawnego umocowania do reprezentowania Oferenta, wadium takiego Oferenta przepada na rzecz Zamawiającego.

- 4) Minimalne postąpienie będzie wynosić 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) do kwoty netto.
- 5) Po zakończeniu licytacji, ceny poszczególnych składników zwycięskiej oferty, określone w Formularzu Ofertowym, zostaną zmienione proporcjonalnie do zmiany, w wyniku licytacji, ceny ofertowej przez Oferenta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 6) W przypadku dopuszczenia do licytacji „w dół” tylko 1 (słownie: jednej) oferty spełniającej warunki dopuszczenia do postępowania, nastąpi negocjacja ceny. W takim przypadku cena ostateczna nie może być wyższa niż ta wskazana w ofercie.
- 7) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w wyniku przeprowadzonej licytacji zdobyła najwyższą liczbę punktów, tj. zawierająca najniższą cenę.
- 8) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, dla dokonania tego wyboru, licytacja zostanie zakończona losowaniem przeprowadzonym przez Komisję Przetargową, a oferenci będą związani jego wynikiem tak jak wynikiem licytacji.
- 9) Od wyniku licytacji i losowania nie przysługuje prawo odwołania.
- 10) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdyby podpisanie Umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
- 11) Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.gapr.pl.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:

- 1) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację, wdrożono postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 2) Oferentów, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) Oferentów, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym Oferentów, którzy nie przedstawili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów zgodnie z wymogiem Zamawiającego zawartym w SIWP lub przedstawione dokumenty i oświadczenia nie potwierdzają spełnienia wymagań Zamawiającego;
- 4) Oferentów, którzy nie wnieśli wadium w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub na przedłużony okres związania ofertą;
- 5) Oferentów, którzy złożyli ofertę niekompletną, tj. nie przedłożyli któregokolwiek z dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 1 SIWP;

- 6) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 7) Oferentów, którzy wprowadzili Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 - 8) Oferentów, którzy przedstawili Zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, a mających lub mogących mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym;
 - 9) Oferentów, którzy w terminie 2 dwóch dni od dnia skutecznego doręczenia zawiadomienia odmówili zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 5 SIWP;
 - 10) Oferentów, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie poprawili lub nie wyrazili zgody na poprawienie błędów, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 6 SIWP;
 - 11) Oferentów, którzy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożyli wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
 - 12) Oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przy czym nie dotyczy to czynności podejmowanych w toku rozpoznania rynku;
 - 13) Oferentów, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.).
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Oferenta o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 3. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XI. KRYTERIA ODRZUCENIA OFERTY

1. Zamawiający odrzuca ofertę:
 - 1) jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom SIWP i nie jest możliwe poprawienie niezgodności, w szczególności została złożona oferta niekompletna, wariantowa, częściowa lub na formularzu, którego treść nie jest zgodna z treścią formularza załączonego do niniejszego SIWP;
 - 2) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 3) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 4) jeżeli została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;
 - 5) jeżeli Oferent nie udzieli wyjaśnień, udzieli w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominię którekolwiek z pytań Zamawiającego;
 - 6) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o odrzuceniu oferty Oferenta.

XII. ZAWARCIE UMOWY

1. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru Umowy przez Oferenta.

2. Oferent, który wygrał licytację, jest zobowiązany do:
 1. podpisania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 2. dostarczenia kopii umowy konsorcjum (jeśli dotyczy),
 3. wniesienia należytego zabezpieczenia umowy, o którym mowa w § 11 Umowy.
 4. przedłożenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polis/ umów ubezpieczeniowych wraz z dowodami opłacenia składek w terminie określonym w § 5 umowy,
 5. dostarczenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów z podwykonawcami, na zasoby których powoływał się w Ofercie (jeśli dotyczy).

XIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować w formie pisemnej na adres: gapr@gapr.pl
2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie później niż do dnia **11 września 2023 r. do godz. 12:00** (dotyczące treści SIWP) w formie komunikatów ogłoszonych na stronie internetowej www.gapr.pl. Odpowiedzi na zapytania Oferentów zostaną udzielone przed upływem terminu składania ofert.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, w szczególności gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 1) nie wpłynie żadna oferta,
 - 2) wszystkie oferty, które wpłyną w danym postępowaniu okażą się wadliwe i nie będzie można usunąć ich wad,
 - 3) w toku postępowania ujawniona zostanie niemożliwa do usunięcia wada postępowania, uniemożliwiająca zawarcie umowy,
 - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
3. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy w przypadku braku wystarczających środków finansowych na ten cel.
4. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich przysługujących im ewentualnie roszczeń.

XV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści SIWP przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści SIWP zostanie

opublikowana na stronie internetowej www.gapr.pl. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

2. Oferent winien zapoznać się z całością dokumentacji dotyczącej SIWP.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Adres e-mail oraz nr telefonu wskazany przez Oferenta w ofercie są obowiązującymi w komunikacji pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
6. Adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w SIWP (gapr@gapr.pl) jest adresem obowiązującym w komunikacji pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

XVI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW SIWP

- Załącznik nr 1 - Projekt Wykonawczy z grudnia 2021r. – udostępniony na prośbę Oferenta.
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (wzór),
- Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia (wzór),
- Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór),
- Załącznik nr 5 - Umowa na modernizację oświetlenia awaryjnego (wzór),
- Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór),
- Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej,
- Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna,
- Załącznik nr 9 - Oświadczenia dotyczącego utylizacji odpadów.

