

**Komunikat Komisji Przetargowej nr 3
z dnia 11 września 2020 r.
dot. zapytania ofertowego na realizację robót budowlanych
nr GAPR – NG III/ 677 / 20 /W**

Na zadanie przez Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 9

„Zgodnie z otrzymanym w dniu 28.08 zestawieniem mas ziemnych dla układu drogowego, do wykonania wykopów jest 3203m³, a nasypów 3984 m³, natomiast w udostępnionym teraz przedmiarze, wykopów (poz.3.4) jest 4999m³ natomiast nasypów (poz 3.5) jest 3155m³. Prosimy więc o poprawienie ilości przedmiarowych 3.4 i 3.5 zgodnie z tabelą mas ziemnych.”

Odpowiedź 9

Rozpatrywane materiały zostały zamieszczone jako załączniki nr 3 i nr 4 do Komunikatu Komisji Przetargowej nr 1. Zamawiający przypomina, iż zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu w Załączniku nr 2 FORMULARZ OFERTOWY, pkt 11. Oferent „przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż obowiązującą podstawą do wyceny wartości robót budowlanych i dostaw są zapisy SIWP, a przedmiar robót ma charakter pomocniczy”.

Dodatkowo Zamawiający udostępnił na podstawie Komunikatu Komisji Przetargowej nr 2 - wersję edytowalną (format dwg.) części dokumentacji wykonawczej odnoszącej się do budowy dróg i parkingów, aby ułatwić wycenę ryczałtową rozpatrywanego zadania inwestycyjnego.

Pytanie 10

„Ze względu na zbiorcze zestawienie mas ziemnych, które wskazuje, że ilość pozyskanego gruntu na budowie (wykopy pod roboty drogowe, wykopy pod roboty sieciowe) jest mniejsza niż ilość materiału, który musi być wbudowany (nasypy), czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by Wykonawca, cały uzyskany z wykopów materiał wbudować i rozplantować na terenie przyszłej inwestycji.”

Odpowiedź 10

Zamawiający przypomina, iż jednym z obowiązujących działań przyszłego Wykonawcy, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu w rozdziale II – Przedmiot zamówienia, ust. 4) jest „niwelacja terenu w granicach opracowania Dokumentacji techniczno-budowlanej oraz niwelacja / plantowanie pozostałego terenu działek inwestycyjnych (...)”, tak więc Zamawiający może wyrazić zgodę na wybudowanie i/lub rozplantowanie pozyskanego gruntu pod warunkiem jego oceny i zaakceptowania go przez działających w jego imieniu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i pod ich nadzorem.



Pytanie11

„W nawiązaniu do komunikatu Komisji Przetargowej nr 1 z dnia 28.08.2020 roku dotyczącego wyjaśnień dotyczących zapisów SIWP w zakresie warunków udziału w postępowaniu, **prosimy o potwierdzenie**, iż zapisy zamieszczone w rozdziale IV Warunki udziału w postępowaniu ust. 1, punkt 1) ppkt. 1.3

"wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnych obejmujących:

- a. wykonanie wodociągu o średnicy min. 160 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- b. wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- c. wykonanie co najmniej jednej pompowni ścieków i/lub wód opadowych"

należy czytać analogicznie co do udzielonych wyjaśnień dla zapisów zamieszczonych w ust. 1 punkt 1) ppkt. 1.1, ppkt. 1.2, ppkt. 1.4 tzn. za spełnienie powyższego warunku uznaje się wskazanie 1 inwestycji obejmującej

- a. wykonanie wodociągu o średnicy min. 160 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- b. wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- c. wykonanie co najmniej jednej pompowni ścieków i/lub wód opadowych **lub kilku inwestycji (maksymalnie 3) uwzględniających odrębnie**

- a. wykonanie wodociągu o średnicy min. 160 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- b. wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- c. wykonanie co najmniej jednej pompowni ścieków i/lub wód opadowych."

Odpowiedź 11

Tak, potwierdzamy, iż zapisy zamieszczone w rozdziale IV Warunki udziału w postępowaniu ust. 1, punkt 1) ppkt 1.3, należy czytać analogicznie co do udzielonych wyjaśnień w Komunikacie Komisji Przetargowej nr 1 z dnia 28.08.2020r. dla zapisów zamieszczonych w ust. 1 punkt 1) ppkt. 1.1, pkt. 1.2, ppkt. 1.4, to znaczy:

za spełnienie powyższego warunku uznaje się wskazanie 1 inwestycji obejmującej:

- a. wykonanie wodociągu o średnicy min. 160 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- b. wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- c. wykonanie co najmniej jednej pompowni ścieków i/lub wód opadowych;

lub kilku inwestycji (maksymalnie 3) uwzględniających odrębnie:

- a. wykonanie wodociągu o średnicy min. 160 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- b. wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm i długości co najmniej 600 m wraz z przyłączami,
- c. wykonanie co najmniej jednej pompowni ścieków i/lub wód opadowych."



Pytanie12

„Pyt. 1 dot. § 3 ust. 1 pkt 1.9 wzoru umowy - W jakiej hierarchii stosować należy wskazane dokumenty?”

Odpowiedź 12

1. Zgodnie z § 22 ust. 2 wzoru umowy o wykonanie robót budowlanych: „Dla prawidłowej interpretacji umowy oraz ustalenia zakresu praw i obowiązków Stron wprost nie wymienionych w jej treści, przyjmuje się moc wiążącą następujących dokumentów, przy zachowaniu ich hierarchii zgodnie z podaną kolejnością:

- 1) treść umowy,
- 2) załącznik nr 1 do umowy (tj. SIWP wraz z Dokumentacją techniczno-budowlaną)
- 3) załącznik nr 3 do umowy (tj. Harmonogram rzeczowo-finansowy)
- 4) załącznik nr 2 do umowy (tj. Oferta Wykonawcy wraz z Protokołem Komisji Przetargowej) ”

Pytanie13

„Pyt. 2 dot. dot. SIWZ I Informacje Ogólne pkt. 9 – oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności.

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z tym, że Zamawiający dopuścił w SIWZ wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców, Wykonawca może udostępnić Podwykonawcom dokumentację techniczno-budowlaną z jednoczesnym poinformowaniem o obowiązku zachowania tajemnicy i zobowiązaniu do użycia i wykorzystania dokumentacji wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy, w szczególności do złożenia oferty i nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej.”

Odpowiedź 13

Potwierdzamy, iż Oferent może udostępnić Podwykonawcy Dokumentację techniczno-budowlaną - stanowiącą Informację Poufną w myśl zapisów zawartych w *Oświadczeniu o zobowiązaniu do zachowania poufności*, będącym załącznikiem nr 6 do SIWP - z jednoczesnym zobligowaniem tego Podwykonawcy do zachowania poufności w co najmniej takim stopniu, w jakim obowiązek ten został nałożony na Oferenta zgodnie z ww. oświadczeniem.

Pytanie14

„Pyt.3 dot. SIWZ IV ust. 1. Pkt 2 – kompetencji personelu kierowniczego

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się zatrudnieniem 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń uprawnionych do sprawowania samodzielnie funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności inżynierskiej – drogowej **lub** konstrukcyjno-budowlanej **lub** instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.”

Odpowiedź 14

Zgodnie z rozdziałem IV ust. 1, pkt.2), ppkt.2.1) SIWP warunkiem udziału w postępowaniu dot. kompetencji personelu kierowniczego jest „zatrudnienie **osoby** posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń [...] do sprawowania samodzielnej funkcji na



podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności inżynierskiej-drogowej i / **lub** konstrukcyjno-budowlanej i / **lub** instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.”

Zatem Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: „**lub**” w zakresie odpowiednich specjalności.

Zgodnie z zapisami wyżej przytoczonego podpunktu, w celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku należy do oferty załączyć *Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia* (załącznik nr 4 do SIWP), gdzie należy wskazać ww. osobę, która tym samym będzie pełnić rolę Kierownika Budowy.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w sytuacji wyboru Oferenta do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany – zgodnie z § 13 Umowy o wykonanie robót budowlanych - do wskazania Kierowników Robót: Drogowych, Konstrukcyjno-Budowlanych, Sieciowych i Elektrycznych.


Prokurent
Sylwia Rudek-Matuszczak

Gómoślaska Agencja
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. 32 33 93 110, mail: gapr@gapr.pl
NIP: 631-22-03-756