

Komunikat nr 1 z dnia 13 czerwca 2022 r.
Komisji Przetargowej w przetargu nr GAPR-DPRJ/629/22/W
na wybór wykonawcy prac malarskich konstrukcji stalowej.

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 1

„Czy wymagają Państwo całkowitego usunięcia powłoki malarskiej z konstrukcji, czy można wyczyścić mechanicznie tylko skorodowane miejsca?

Jakiego rodzaju farb Państwo wymagacie, jedno czy dwu składnikowe.”

Odpowiedź 1

Tak, wymagane jest całkowite usunięcie powłoki malarskiej z konstrukcji wraz z utylizacją powstałych odpadów.

Brak możliwości czyszczenia mechanicznego, jak również malowania mechanicznego. Żaluzje dachowe (konstrukcja stalowa) umieszczone na istniejącym obiekcie nad przeszkleniami na wysokości około 16m od poziomu gruntu.

Jedno lub dwuskładnikowa. Nowa powłoka malarska Farba ma spełnić warunki: zewnętrzna matowa oraz utrzymać swoje niezmienione właściwości przez minimum 5 lat.

Bogdan Traczyk
Prezes Zarządu

