

Gliwice, dnia 10.02.2023 r.

GAPR – DPRJ / 124 / 23 / W

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) zaprasza do składania ofert w ramach realizacji robót budowlanych dla zadania pt. „**Nowe Gliwice – Centrum Edukacji i Biznesu GAPR. Budynek nr 4 - modernizacja instalacji wody lodowej - Etap III**”

Oferty prosimy składać na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

### Opis przedmiotu zamówienia:

- I. Dobór 6 szt. klimakonwektorów kasetonowych dwururowych zasilanych z instalacji wody lodowej wraz z armaturą regulacyjną dla poniżej wymienionych wartości zapotrzebowania mocy chłodniczej pomieszczeń:
  - 1) dla pomieszczenia nr 207:  $Q_{chł} = 6600$  W (razem dla czterech jednostek)
  - 2) dla pomieszczenia nr 208:  $Q_{chł} = 6600$  W (razem dla dwóch jednostek)
- II. Wykonanie dla 4 urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu nr 207 robót modernizacyjnych w ujęciu kompleksowym, polegających na:
  - demontażu 4 szt. klimakonwektorów kanałowych wentylatorowych, demontażu przewodów wentylacyjnych oraz anemostatów likwidowanych jednostek, demontażu niezbędnych instalacji obsługujących likwidowane urządzenia wraz z wywozem i utylizacją zlikwidowanych elementów;
  - montażu 4 szt. klimakonwektorów kasetonowych w suficie podwieszanym, montażu sterownika ściennego bezprzewodowego oraz montażu niezbędnej armatury regulacyjnej i odcinającej wraz z podłączeniem nowych urządzeń do istniejącej instalacji wody lodowej, instalacji skroplin, instalacji elektrycznej i innych, niezbędnych do zapewnienia ich prawidłowego działania;
  - odtworzeniu kasetonowych sufitów podwieszanych oraz uzupełnieniu kasetonów w miejscach po demontażach anemostatów, w tym również wymianę kasetonów uszkodzonych lub ubrudzonych w trakcie wykonywania prac.
- III. Wykonanie dla 2 urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu nr 208 robót modernizacyjnych w ujęciu kompleksowym, polegających na:
  - demontażu 2 szt. klimakonwektorów kanałowych wentylatorowych, demontażu przewodów wentylacyjnych oraz anemostatów likwidowanych jednostek, demontażu niezbędnych instalacji obsługujących likwidowane urządzenia wraz z wywozem i utylizacją zlikwidowanych elementów;
  - montażu 2 szt. klimakonwektorów kasetonowych w suficie podwieszanym, montażu sterownika ściennego bezprzewodowego oraz montażu niezbędnej armatury regulacyjnej i odcinającej wraz z podłączeniem

44-100 Gliwice  
ul. Wincentego Poła 16tel. +48 32 339 31 10  
fax +48 32 339 31 17gapr@gapr.pl  
www.gapr.plNIP: 631-22-03-756  
REGON: 276142230  
KRS: 0000089796Kapitał zakładowy:  
698 071 500,00 zł  
w całości opłaconyNr rachunku bankowego:  
PL 68 1050 1285 1000  
0022 0891 3984W zakresie usług szkoleniowych,  
doradczych ogólnych,  
doradczych o charakterze  
proinnowacyjnym i usług  
finansowych

nowych urządzeń do istniejącej instalacji wody lodowej, instalacji skroplin, instalacji elektrycznej i innych, niezbędnych do zapewnienia ich prawidłowego działania;

- odtworzeniu kasetonowych sufitów podwieszanych oraz uzupełnieniu kasetonów w miejscach po demontażach anemostatów, w tym również wymianę kasetonów uszkodzonych lub ubrudzonych w trakcie wykonywania prac.

IV. Przebudowa instalacji wody lodowej na strychu polegająca na demontażu odcinka instalacji wraz z zamontowanym urządzeniem pomiarowym oraz uzupełnieniu odcinka przewodu poprzez wstawienie nowej rury DN 40 mm (stalowej lub PP), wykonanie szczelnych połączeń z istniejącym przewodem stalowym oraz wykonanie izolacji termicznej.

Informacje dodatkowe:

- 1) Pomieszczenia 207 i 208 są wynajmowane przez podmioty trzecie. Prace należy prowadzić z minimalizacją uciążliwości dla najemców. Terminy wejścia do pomieszczeń należy uzgadniać z najemcami z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem administratora obiektu.
- 2) Meble znajdujące się w pomieszczeniu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i ubrudzeniem.
- 3) Likwidowane elementy należy na bieżąco usuwać z wynajmowanych pomieszczeń. Ewentualne miejsce tymczasowego składowania należy uzgodnić z administratorem obiektu.
- 4) Pomieszczenie po zakończeniu prac należy uprzątnąć z nieczystości związanych z prowadzonymi pracami.

**Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie dokumentowej (np. pisemnie, e-mailowo) – do terminu składania ofert.**

**Miejsce realizacji zlecenia:** Prace prowadzone będą w budynku nr 4 na terenie Nowych Gliwic przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach.

**Termin realizacji:** Nie później niż do **28.04.2023 r.**

**Termin i sposób złożenia oferty:** Formularz ofertowy należy dostarczyć do dnia **24 lutego 2023 r. do godz. 12:00** w jednej z możliwości:

- 1) W formie elektronicznej, tj. ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta z podpisem kwalifikowanym za pomocą poczty elektronicznej na adres: [gapr@gapr.pl](mailto:gapr@gapr.pl)
- 2) W formie papierowej osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.  
ul. W. Pola 16  
44-100 Gliwice

**Informacje dodatkowe:**

1. Oferty oceniane będą pod względem najniższej ceny brutto wskazanej w złożonej ofercie.
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Oferty złożone po terminie, niekompletne, częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

**Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia** należy kierować najpóźniej **do dnia 21.02.2023r. do godziny 12:00** (liczy się data wpływu do sekretariatu GAPR):

- 1) w formie elektronicznej na adres: [gapr@gapr.pl](mailto:gapr@gapr.pl)
- 2) w formie pisemnej na adres: GAPR sp. z o. o. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

**Informacji na temat zapytania udziela:** Hanna Musioł

Dane kontaktowe: tel. 32 33-93-147, tel. kom. 796-877-676, e-mail: [gapr@gapr.pl](mailto:gapr@gapr.pl).

Z poważaniem,

*Bogdan Traczyk*  
Prezes Zarządu



Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Załączniki graficzne:

- a) Rysunek z dokumentacji powykonawczej instalacji wody lodowej w pomieszczeniu nr 207
- b) Rysunek z dokumentacji powykonawczej instalacji wody lodowej w pomieszczeniu nr 208
- c) Zdjęcie odcinka instalacji na strychu do przebudowy

