

**Komunikat Komisji Przetargowej nr 2
z dnia 26 czerwca 2024 r.
dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu
nr GAPR–GPTTEL/432/24/W dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych
w ramach projektu pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej”**

PYTANIA OFERENTÓW

Na zadane przez Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie numer 8:

1. Proszę o udostępnienie przekrojów poprzecznych dla każdego etapu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przekroje poprzeczne dróg dla każdego etapu są zamieszczone w dokumentacji projektowej udostępnionej na chmurze.

Pytanie numer 9:

1. Rury pod zjazdami, zaprojektowano jako betonowe DN300 łączone na zaprawę. W związku z tym iż dla rur betonowych, norma PN-EN 1916 wymaga łączenia na uszczelki, a zwykle produkowane są one bez stopki, proszę o dopuszczenia do zastosowania takiego rozwiązania.

Odpowiedź:

Należy zastosować odpowiednie do przewidywanych obciążeń drogowych rury na bazie betonu, zgodne z PN-EN 1916, łączone na uszczelki zintegrowane z kielichem rury. Nie wymaga się stosowania rur ze stopką.

2. Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego płyt fundamentowych pod zbiorniki.

Odpowiedź:

Sposób posadowienia zbiorników prefabrykowanych został szczegółowo opisany łącznie z propozycją rozwiązania planowanej płyty fundamentowej. Projekt nie zawiera szczegółowego rysunku płyty fundamentowej.

3. W związku ze słabą dostępnością łupków na rynku materiałów oraz rozwiązaniem projektowym w postaci warstwy mrozoochronnej z tego materiału, proszę o dopuszczenie rozwiązania zamiennego w postaci piasku lub pospółki.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zamianę warstwy z łupka na kruszywo łamane frakcji 0/63mm.

Pytanie numer 10:

1. Czy Zamawiający dopuści legitymowanie się doświadczeniem w budowie jednej pompowni LUB tłoczni ścieków sanitarnych lub wód opadowych? Jeśli tak, prosimy o modyfikację warunku 1.4) udziału w postępowaniu.





Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykazanie się doświadczeniem w postaci budowy tłoczni ścieków. Zamawiający zmodyfikował treść SIWP.

Pytanie numer 11:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem "budowy drogi" w warunkach udziału w postępowaniu rozumie również budowę skrzyżowań w ciągu budowanej drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem "budowy drogi" rozumie również budowę skrzyżowań w ciągu budowanej drogi, jeśli zostało wybudowane skrzyżowanie o nawierzchni asfaltowej wraz z konstrukcją drogi, o powierzchni nie mniejszej niż 8 000 m² w ramach jednej budowy.

ZMIANA ZAPISÓW W SIWP

Zamawiający informuje o dokonaniu wskazanych poniżej zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu:

1. zmiana w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Po zmianie:

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu, ust. 1, punkt 1 pkt 1.4

„1.4) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie jednej pompowni lub tłoczni ścieków sanitarnych lub wód opadowych i”

2. zmiana terminu składania pytań

Po zmianie:

Rozdział XII. Zapytania o przedmiot zamówienia, ust. 2

*„2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które wpłynęły za pośrednictwem BK2021, nie później niż do dnia **27 czerwca 2024 r. do godz. 23:59** (dotyczące treści SIWP), w formie komunikatów ogłoszonych na BK2021 oraz na stronie internetowej www.gapr.pl. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zostaną udzielone najpóźniej sześć dni przed ustalonym terminem składania ofert.”*

Załącznik do Komunikatu Komisji Przetargowej nr 2:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej” - aktualizacja z dnia 26.06.2024 r.

Prokurent
Sylvia Franek-Matuszczyk